

# Certificato di attestazione della costanza di prestazione



Certificato No.: 0757-CPR-288-8017423-1-1

Conformemente al Regolamento (EU) Nr. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione – il presente certificato vale per il/i prodotto/i da costruzione

base:

EN 12101-2:2003-06

## Evacuatori naturali di fumo e calore (ENFC)

Definizione prodotto/  
Specificazione

### Schüco NRW

Sistema di profili del telaio: Alluminio  
Vedere ift-Passaporto di prodotto no. 19-001093-PR01

Livelli e classi della  
prestazione

Requisito soddisfatto

Scopo d'utilizzo

Questo ENFC è stato provato senza l'influenza del vento trasversale. Può quindi essere utilizzato solo in posizioni di montaggio in cui non vi sia rischio di vento trasversale, cioè per l'impiego in pareti laterali. Per ulteriori informazioni sull'uso: vedere il Passaporto di prodotto no. 19-001093-PR01. Nella progettazione e nel dimensionamento dell' ENFC si deve tener conto delle norme nazionali di utilizzo e di applicazione.

immessi sul mercato  
con il nome o il marchio  
di fabbrica di

### PICHLER Projects GmbH

Edisonstr. 15, IT-39100 Bozen

e prodotti nel sito / siti  
di produzione

### PICHLER Projects GmbH

Edisonstr. 15, IT-39100 Bozen

Ente notificato  
no di riferimento EU

0757

Il presente certificato attesta che tutte le prescrizioni per la valutazione e la verifica della costanza di prestazione descritte all'allegato ZA della/e norma/e armonizzata/e

### EN 12101-2 : 2003

siano applicati secondo il sistema 1 per la prestazione indicata nel presente certificato e che il controllo della produzione in fabbrica effettuato dal costruttore sia valutato per garantire la **costanza della prestazione del prodotto da costruzione**.

Il presente certificato è stato rilasciato per la prima volta in data 01.10.2019 e rimane fino al 30.09.2022, ciò finché non vi siano modifiche significative alla norma armonizzata, al prodotto da costruzione, alle procedure AVCP e/o alle condizioni di fabbricazione presso il sito di produzione, salvo revoca o ritiro da parte dell'organismo notificato di certificazione dei prodotti.

L'utilizzo del presente certificato e la marcatura del prodotto sono legati al contratto di certificazione e sorveglianza no. 288 8017423 stipulato con ift Rosenheim.


Prof. Jörn P. Lass  
Direttore dell'Istituto

ift Rosenheim  
05.02.2020



*Christian Kehrer*

Christian Kehrer  
Dirigente dell'organismo notificato di  
certificazione di prodotti



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)



[www.ift-rosenheim.de](http://www.ift-rosenheim.de)