

# Certificato di attestazione della costanza di prestazione



Certificato no.: 0757-CPR-277-8017423-1-1

Conformemente al Regolamento (EU) Nr. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione – il presente certificato vale per il/i prodotto/i da costruzione

base:

EN 16034  
EN 14351-1

## Porte pedonali esterne con caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo del fumo

Definizione prodotto

### Schüco ADS 80 FR 30

Porta pedonale esterna secondo EN 14351-1:2006+A2:2016 con caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo del fumo secondo EN 16034:2014

Specificazione

Costruzione e classificazione: vedere rapporto per le valutazioni di applicazione estesa EXAP no. 18-002402-PR01 e rapporto di classificazione no. 18-002402-PR02

Livelli e classi della prestazione

secondo allegato 1

Scopo d'utilizzo

- Collegamento nell'edilizia residenziale e non residenziale
- In caso di compartimentazione dei locali in sezioni di resistenza al fuoco e/o sezioni di controllo del fumo e/o uscite di sicurezza

immessi sul mercato con il nome o il marchio di fabbrica di

### PICHLER Projects GmbH

Edisonstr. 15, IT-39100 Bozen

e prodotti nel sito / siti di produzione

### PICHLER Projects GmbH

Edisonstr. 15, IT-39100 Bozen

Ente notificato no di riferimento EU

**0757**

Il presente certificato attesta che tutte le prescrizioni per la valutazione e la verifica della costanza di prestazione descritte all'allegato ZA della/e norma/e armonizzata/e

### EN 14351-1:2006+A2:2016 e EN 16034:2014

siano applicati secondo il sistema 1 per la prestazione indicata nel presente certificato e che il controllo della produzione in fabbrica effettuato dal costruttore sia valutato per garantire **la costanza della prestazione del prodotto da costruzione.**

Il presente certificato è stato rilasciato per la prima volta in data 13.10.2020 e rimane fino al 12.10.2023, ciò finché non vi siano modifiche significative alla norma armonizzata, al prodotto da costruzione, alle procedure AVCP e/o alle condizioni di fabbricazione presso il sito di produzione, salvo revoca o ritiro da parte dell'organismo notificato di certificazione dei prodotti.

L'utilizzo del presente certificato e la marcatura del prodotto sono legati al contratto di certificazione e sorveglianza no. 277 8017423 stipulato con **ift** Rosenheim.




Prof. Jörn P. Lass  
Direttore dell'Istituto

ift Rosenheim  
13.10.2020



*Christian Kehrer*

Christian Kehrer  
Dirigente dell'organismo notificato di certificazione di prodotti



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)



[www.ift-rosenheim.de](http://www.ift-rosenheim.de)

# Certificato di attestazione della costanza di prestazione

allegato 1 pagina 1 di 1  
fabbricante: PICHLER Projects GmbH  
data d'emissione 13.10.2020



**Certificato no.: 0757-CPR-277-8017423-1-1**

## Descrizione del prodotto:

Caratteristiche principali	Prestazione	Specificazione tecnica armonizzata
<b>Resistenza all'fuoco</b> (in caso di compartimentazione dei locali in sezioni tagliafuoco e/o sezioni tagliafumo)	NPD / E 15 / E 20 / E 30 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 NPD / EI <sub>2</sub> 15 / EI <sub>2</sub> 20 / EI <sub>2</sub> 30	EN 16034:2014
<b>Tenuta dei fumi</b> (solo per l'uso in cui è richiesto una limitazione della propagazione del fumo)	NPD / S <sub>a</sub> / S <sub>200</sub>	
<b>Capacità di sblocco</b>	NPD / rilasciato	
<b>Chiusura automatica</b> (solo per porte e/o finestre tagliafuoco e/o tagliafumo a chiusura automatica)	NPD / C	
<b>Durabilità della capacità di sblocco</b>	NPD / mantenere il rilascio	
<b>Durabilità della chiusura automatica</b> (solo per porte e/o finestre tagliafuoco e/o tagliafumo a chiusura automatica) – Rispetto alla perdita di qualità (prova della durabilità) – Rispetto all'invecchiamento (corrosione)	NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 NPD / raggiunto	
<b>Capacità di sblocco</b>	NPD / soddisfatto	EN 14351-1: 2006+A2:2016