

Certificato di attestazione della costanza di prestazione



Certificato no.: 0757-CPR-277-8017423-2-1

Conformemente al Regolamento (EU) Nr. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione – il presente certificato vale per il/i prodotto/i da costruzione

base:

EN 16034
EN 14351-1

Porte pedonali esterne con caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo del fumo

Definizione prodotto

Schüco ADS 80 FR 60

Porta pedonale esterna secondo EN 14351-1:2006+A2:2016 con caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo del fumo secondo EN 16034:2014

Specificazione

Costruzione e classificazione: vedere rapporto per le valutazioni di applicazione estesa EXAP no. 18-002403-PR01 e rapporto di classificazione no. 18-002403-PR02

Livelli e classi della prestazione

secondo allegato 1

Scopo d'utilizzo

- Collegamento nell'edilizia residenziale e non residenziale
- In caso di compartimentazione dei locali in sezioni di resistenza al fuoco e/o sezioni di controllo del fumo e/o uscite di sicurezza

immessi sul mercato con il nome o il marchio di fabbrica di

PICHLER Projects GmbH

Edisonstr. 15, IT-39100 Bozen

e prodotti nel sito / siti di produzione

PICHLER Projects GmbH

Edisonstr. 15, IT-39100 Bozen

Ente notificato no di riferimento EU

0757

Il presente certificato attesta che tutte le prescrizioni per la valutazione e la verifica della costanza di prestazione descritte all'allegato ZA della/e norma/e armonizzata/e

EN 14351-1:2006+A2:2016 e EN 16034:2014

siano applicati secondo il sistema 1 per la prestazione indicata nel presente certificato e che il controllo della produzione in fabbrica effettuato dal costruttore sia valutato per garantire la costanza della prestazione del prodotto da costruzione.

Il presente certificato è stato rilasciato per la prima volta in data 13.10.2020 e rimane fino al 12.10.2023, ciò finché non vi siano modifiche significative alla norma armonizzata, al prodotto da costruzione, alle procedure AVCP e/o alle condizioni di fabbricazione presso il sito di produzione, salvo revoca o ritiro da parte dell'organismo notificato di certificazione dei prodotti.



L'utilizzo del presente certificato e la marcatura del prodotto sono legati al contratto di certificazione e sorveglianza no. 277 8017423 stipulato con ift Rosenheim.

Prof. Jörn P. Lass
Direttore dell'Istituto

ift Rosenheim
13.10.2020



Christian Kehrer
Dirigente dell'organismo notificato di certificazione di prodotti



www.ec.europa.eu



www.ift-rosenheim.de

Certificato di attestazione della costanza di prestazione

allegato 1 pagina 1 di 1
fabbricante: PICHLER Projects GmbH
data d'emissione 13.10.2020



Certificato no.: 0757-CPR-277-8017423-2-1

Descrizione del prodotto:

Caratteristiche principali	Prestazione	Specificazione tecnica armonizzata
Resistenza all'fuoco (in caso di compartimentazione dei locali in sezioni tagliafuoco e/o sezioni tagliafumo)	NPD / E 15 / E 20 / E 30 / E 45 / E 60 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 / EW 45 / EW 60 NPD / EI ₂ 15 / EI ₂ 20 / EI ₂ 30 / EI ₂ 45 / EI ₂ 60 NPD / EI ₁ 15 / EI ₁ 20 / EI ₁ 30	EN 16034:2014
Tenuta dei fumi (solo per l'uso in cui è richiesto una limitazione della propagazione del fumo)	NPD / S _a / S ₂₀₀	
Capacità di sblocco	NPD / rilasciato	
Chiusura automatica (solo per porte e/o finestre tagliafuoco e/o tagliafumo a chiusura automatica)	NPD / C	
Durabilità della capacità di sblocco	NPD / mantenere il rilascio	
Durabilità della chiusura automatica (solo per porte e/o finestre tagliafuoco e/o tagliafumo a chiusura automatica) – Rispetto alla perdita di qualità (prova della durabilità) – Rispetto all'invecchiamento (corrosione)	NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 NPD / raggiunto	EN 14351-1: 2006+A2:2016
Capacità di sblocco	NPD / soddisfatto	